

【別紙2】
地域マイクログリッド自営線想定ルート図

注：自営線基本設計業務の結果に基づき本図は要差し替え



凡例

(高圧送電ルート)
赤線：蓄電池～施設
橙点線：既設連系ルート

(低圧送電ルート)
青線：施設間低圧送電ルート

□：MH位置
青矢印：既設引込線

ループ回路による供給方式

■自営線延長集計

地下：As	1,570m
地下：砂利	200m
地下：芝生	380m
管橋：水路	10m
架空：国道横断	40m
架空：J R横断	30m
計	2,230m