

水質検査結果一覧表

検査対象範囲：2020/04/01～2021/03/31

事業体名		関川村		系統名		関川村簡易水道 浄水 関川配水区 No.1給水系 役場車庫							
検査項目	基準値	単位	検体受入日	2020/04/02	2020/05/08	2020/06/08	2020/07/13	2020/08/12	2020/09/07	2020/10/16	2020/11/13	2020/12/08	2021/01/15
			受付番号	202000095-001-CAB	202002012-001-CAB	202003056-001-CAC	202004273-001-CAB	202005058-001-CAB	202005742-001-CAA	202007134-001-CAB	202007848-001-CAB	202008555-001-CAC	202009359-001-CAB
		採取日		令和2年4月2日	令和2年5月8日	令和2年6月8日	令和2年7月13日	令和2年8月12日	令和2年9月7日	令和2年10月16日	令和2年11月13日	令和2年12月8日	令和3年1月15日
一般細菌	100以下	/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.09	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.04	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
ベンゼン	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
塩素酸	0.6以下	mg/l	—	—	0.06未満	—	—	—	0.07	—	—	0.06未満	—
クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
クロホルム	0.06以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	—	—	0.003未満	—	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—
ジプロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
臭素酸	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	—	—	0.003未満	—	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
ブロモホルム	0.09以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	—	—	0.008未満	—	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.03未満	—	—	—	—
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—
塩化物イオン	200以下	mg/l	25	24	18	16	19	19	19	20	19	16	22
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—
蒸発残留物	500以下	mg/l	—	—	73	—	—	—	89	—	—	74	—
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.00001未満	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.00001未満	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—
フェノール類	0.005以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—
有機物(TOC)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
pH値	5.8～8.6	-	6.4	6.4	6.4	6.5	6.4	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	****	mg/l	0.30	0.25	0.35	0.25	0.45	0.45	0.30	0.25	0.40	0.25	
水温	****	℃	10.8	14.2	18.5	18.4	22.0	24.5	18.0	13.5	12.4	6.2	

2021/02/08 202010013-001-CAB 令和3年2月8日	2021/03/08 202010745-001-CAC 令和3年3月8日	最大値	最小値	平均値	実施数	検査値最大受付日	1/10以下	1/10~1/5以下	1/5~1/2以下	1/2~基準値	基準値超過
0	0	0	0	0	12	2021/03/08	12	0	0	0	0
検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	12	2021/03/08	——	——	——	——	——
——	——	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
——	——	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
——	——	0.6	0.6	0.6	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.09	0.09	0.09	1	2020/09/07	0	1	0	0	0
——	——	0.04	0.04	0.04	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	0.06未満	0.07	0.06未満	0.06未満	4	2020/09/07	3	1	0	0	0
——	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
——	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
——	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
——	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
——	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
——	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
——	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
——	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
——	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
——	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
——	——	0.01	0.01	0.01	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.02	0.02	0.02	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	21	21	21	1	2020/09/07	0	1	0	0	0
——	——	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
41	44	44	16	24	12	2021/03/08	7	3	2	0	0
——	——	24	24	24	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	130	130	73	92	4	2021/03/08	0	3	1	0	0
——	——	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	12	2020/09/07	12	0	0	0	0
6.3	6.3	6.5	6.3	6.4	12	2020/09/07	——	——	——	——	——
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	2021/03/08	——	——	——	——	——
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	2021/03/08	——	——	——	——	——
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	2021/03/08	12	0	0	0	0
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	2021/03/08	12	0	0	0	0
0.30	0.30	——	——	——	0	——	——	——	——	——	——
4.3	9.2	——	——	——	0	——	——	——	——	——	——

水質検査結果一覧表

検査対象範囲：2020/04/01～2021/03/31

事業体名		関川村		系統名		関川村簡易水道 浄水 女川配水区 No.1給水系 光屯こども館							
検査項目	基準値	単位	検体受入日	2020/04/02	2020/05/08	2020/06/08	2020/07/13	2020/08/12	2020/09/07	2020/10/16	2020/11/13	2020/12/08	2021/01/15
			受付番号	202000095-002-CAB	202002012-002-CAB	202003056-002-CAC	202004273-002-CAB	202005058-002-CAB	202005742-002-CAA	202007134-002-CAB	202007848-002-CAB	202008555-002-CAC	202009359-002-CAB
		採取日		令和2年4月2日	令和2年5月8日	令和2年6月8日	令和2年7月13日	令和2年8月12日	令和2年9月7日	令和2年10月16日	令和2年11月13日	令和2年12月8日	令和3年1月15日
一般細菌	100以下	/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	0.002	—	—	—	0.002	—	—	0.001未満	—
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.08	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
ベンゼン	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
塩素酸	0.6以下	mg/l	—	—	0.06未満	—	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—
クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
クロホルム	0.06以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	0.001	—	—	0.001未満	—
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	—	—	0.003未満	—	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	—	—	0.002	—	—	—	0.004	—	—	0.002	—
臭素酸	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	—	—	0.003	—	—	—	0.009	—	—	0.003	—
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	—	—	0.003未満	—	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	—	—	0.001	—	—	—	0.003	—	—	0.001	—
ブロモホルム	0.09以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	0.001	—	—	0.001未満	—
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	—	—	0.008未満	—	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.03未満	—	—	—	—
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.04	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—
塩化物イオン	200以下	mg/l	11	10	9	8	7	8	8	8	8	9	11
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	—	—	44	—	—	—	57	—	—	48	—
蒸発残留物	500以下	mg/l	—	—	87	—	—	—	97	—	—	100	—
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.00001未満	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.00001未満	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—
フェノール類	0.005以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—
有機物(TOC)	3以下	mg/l	0.3	0.4	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2
pH値	5.8～8.6	-	6.9	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8	7.0	6.9	6.9
味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	****	mg/l	0.45	0.40	0.25	0.15	0.25	0.20	0.40	0.25	0.25	0.45	0.55
水温	****	℃	10.2	14.8	22.6	23.0	29.0	31.0	19.9	11.5	11.0	5.3	

2021/02/08 202010013-002-CAB 令和3年2月8日	2021/03/08 202010745-002-CAC 令和3年3月8日	最大値	最小値	平均値	実施数	検査値最大受付日	1/10以下	1/10~1/5以下	1/5~1/2以下	1/2~基準値	基準値超過
0	0	0	0	0	12	2021/03/08	12	0	0	0	0
検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	12	2021/03/08	——	——	——	——	——
——	——	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001	4	2020/09/07	2	2	0	0	0
——	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
——	——	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
——	——	0.6	0.6	0.6	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.08	0.08	0.08	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
——	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
——	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	4	2020/09/07	4	0	0	0	0
——	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
——	0.002	0.004	0.002	0.003	4	2020/09/07	4	0	0	0	0
——	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
——	0.003	0.009	0.003	0.005	4	2020/09/07	4	0	0	0	0
——	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
——	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001	4	2020/09/07	4	0	0	0	0
——	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
——	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
——	——	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.04	0.04	0.04	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	11	11	11	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
13	14	14	7	10	12	2021/03/08	12	0	0	0	0
——	42	57	42	48	4	2020/09/07	0	4	0	0	0
——	87	100	87	93	4	2020/12/08	0	4	0	0	0
——	——	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
0.3	0.3	0.6	0.2	0.4	12	2020/08/12	7	5	0	0	0
6.9	6.9	7.0	6.8	6.9	12	2020/11/13	——	——	——	——	——
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	2021/03/08	——	——	——	——	——
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	2021/03/08	——	——	——	——	——
0.5未満	0.5未満	0.9	0.5未満	0.5未満	12	2020/08/12	11	1	0	0	0
0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	12	2020/08/12	12	0	0	0	0
0.55	0.45	——	——	——	0	——	——	——	——	——	——
2.7	5.6	——	——	——	0	——	——	——	——	——	——

水質検査結果一覧表

検査対象範囲：2020/04/01～2021/03/31

事業体名		関川村		系統名		関川村簡易水道 浄水 片貝・沼配水区 No.1 給水系 越後片貝駅								
検査項目	基準値	単位	検体受入日	2020/04/02	2020/05/08	2020/06/08	2020/07/13	2020/08/12	2020/09/07	2020/10/16	2020/11/13	2020/12/08	2021/01/15	
			受付番号 採取日	202000095-003-CAB 令和2年4月2日	202002012-003-CAB 令和2年5月8日	202003056-003-CAC 令和2年6月8日	202004273-003-CAB 令和2年7月13日	202005058-003-CAB 令和2年8月12日	202005742-003-CAA 令和2年9月7日	202007134-003-CAB 令和2年10月16日	202007848-003-CAB 令和2年11月13日	202008555-003-CAC 令和2年12月8日	202009359-003-CAB 令和3年1月15日	
一般細菌	100以下	/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	
六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.08未満	—	—	—	—	
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	
ベンゼン	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	
塩素酸	0.6以下	mg/l	—	—	0.06未満	—	—	—	0.11	—	—	0.08	—	
クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	
クロホルム	0.06以下	mg/l	—	—	0.001	—	—	—	0.001	—	—	0.001未満	—	
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	—	—	0.003未満	—	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	—	—	0.004	—	—	—	0.007	—	—	0.003	—	
臭素酸	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	
総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	—	—	0.010	—	—	—	0.016	—	—	0.007	—	
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	—	—	0.003未満	—	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	—	—	0.003	—	—	—	0.004	—	—	0.002	—	
ブロモホルム	0.09以下	mg/l	—	—	0.002	—	—	—	0.004	—	—	0.002	—	
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	—	—	0.008未満	—	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.03未満	—	—	—	—	
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	
塩化物イオン	200以下	mg/l	10	10	9	8	8	8	9	8	8	9	10	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	37	—	—	—	—	
蒸発残留物	500以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	68	—	—	—	—	
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	
ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.00001未満	—	—	—	—	
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.00001未満	—	—	—	—	
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	
フェノール類	0.005以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	
有機物(TOC)	3以下	mg/l	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2未満	
pH値	5.8～8.6	-	7.2	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.3	
味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
残留塩素	****	mg/l	0.25	0.35	0.20	0.20	0.10	0.15	0.20	0.25	0.35	0.40		
水温	****	℃	9.6	14.8	21.5	21.2	26.0	28.5	18.2	10.8	9.5	4.0		

2021/02/08 202010013-003-CAB 令和3年2月8日	2021/03/08 202010745-003-CAC 令和3年3月8日	最大値	最小値	平均値	実施数	検査値最大受付日	1/10以下	1/10~1/5以下	1/5~1/2以下	1/2~基準値	基準値超過
0	0	0	0	0	12	2021/03/08	12	0	0	0	0
検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	12	2021/03/08	——	——	——	——	——
——	——	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
——	——	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
——	——	0.3	0.3	0.3	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	0.06未満	0.11	0.06未満	0.06未満	4	2020/09/07	2	2	0	0	0
——	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
——	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	4	2020/09/07	4	0	0	0	0
——	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
——	0.002	0.007	0.002	0.004	4	2020/09/07	4	0	0	0	0
——	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
——	0.004	0.016	0.004	0.009	4	2020/09/07	3	1	0	0	0
——	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
——	0.001未満	0.004	0.001未満	0.002	4	2020/09/07	3	1	0	0	0
——	0.002	0.004	0.002	0.003	4	2020/09/07	4	0	0	0	0
——	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
——	——	0.01	0.01	0.01	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.01	0.01	0.01	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	7	7	7	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
12	12	12	8	9	12	2021/03/08	12	0	0	0	0
——	——	37	37	37	1	2020/09/07	0	1	0	0	0
——	——	68	68	68	1	2020/09/07	0	1	0	0	0
——	——	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満	12	2020/11/13	12	0	0	0	0
7.2	7.1	7.6	7.1	7.4	12	2020/11/13	——	——	——	——	——
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	2021/03/08	——	——	——	——	——
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	2021/03/08	——	——	——	——	——
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	2021/03/08	12	0	0	0	0
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	2021/03/08	12	0	0	0	0
0.35	0.35	——	——	——	0	——	——	——	——	——	——
3.0	3.8	——	——	——	0	——	——	——	——	——	——

水質検査結果一覧表

検査対象範囲：2020/04/01～2021/03/31

事業体名		関川村		系統名		関川村簡易水道 浄水 金丸・ハソ口配水区 金丸地区No.1給水系 金丸操作室							
検査項目	基準値	単位	検体受入日	2020/04/02	2020/05/08	2020/06/08	2020/07/13	2020/08/12	2020/09/07	2020/10/16	2020/11/13	2020/12/08	2021/01/15
			受付番号	202000095-004-CAB	202002012-004-CAB	202003056-004-CAC	202004273-004-CAB	202005058-004-CAB	202005742-004-CAA	202007134-004-CAB	202007848-004-CAB	202008555-004-CAC	202009359-004-CAB
		採取日		令和2年4月2日	令和2年5月8日	令和2年6月8日	令和2年7月13日	令和2年8月12日	令和2年9月7日	令和2年10月16日	令和2年11月13日	令和2年12月8日	令和3年1月15日
一般細菌	100以下	/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	0.001	—	—	—	0.003	—	—	0.001	—
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.08未満	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
ベンゼン	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
塩素酸	0.6以下	mg/l	—	—	0.14	—	—	—	0.06未満	—	—	0.11	—
クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
クロロホルム	0.06以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	0.002	—	—	0.001未満	—
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	—	—	0.003未満	—	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	—	—	0.001	—	—	—	0.006	—	—	0.003	—
臭素酸	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	—	—	0.002	—	—	—	0.014	—	—	0.006	—
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	—	—	0.003未満	—	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	0.004	—	—	0.001	—
ブロモホルム	0.09以下	mg/l	—	—	0.001	—	—	—	0.002	—	—	0.002	—
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	—	—	0.008未満	—	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.03未満	—	—	—	—
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—
塩化物イオン	200以下	mg/l	19	20	14	19	12	10	9	9	10	20	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	—	—	75	—	—	—	79	—	—	94	—
蒸発残留物	500以下	mg/l	—	—	120	—	—	—	120	—	—	130	—
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—
フェノール類	0.005以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—
有機物(TOC)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2未満
pH値	5.8～8.6	-	6.9	6.9	7.0	7.2	7.2	7.3	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	****	mg/l	0.15	0.25	0.20	0.20	0.10	0.45	0.50	0.35	0.25	0.55	
水温	****	℃	11.1	15.0	17.5	17.2	24.0	29.5	18.3	12.1	10.0	7.2	

2021/02/08 202010013-004-CAB 令和3年2月8日	2021/03/08 202010745-004-CAC 令和3年3月8日	最大値	最小値	平均値	実施数	検査値最大受付日	1/10以下	1/10~1/5以下	1/5~1/2以下	1/2~基準値	基準値超過
0	0	0	0	0	12	2021/03/08	12	0	0	0	0
検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	12	2021/03/08	——	——	——	——	——
——	——	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001	4	2020/09/07	3	0	1	0	0
——	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
——	——	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
——	——	0.5	0.5	0.5	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	0.06未満	0.14	0.06未満	0.06	4	2020/06/08	2	1	1	0	0
——	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
——	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	4	2020/09/07	4	0	0	0	0
——	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
——	0.002	0.006	0.001	0.003	4	2020/09/07	4	0	0	0	0
——	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
——	0.003	0.014	0.002	0.006	4	2020/09/07	3	1	0	0	0
——	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
——	0.001未満	0.004	0.001未満	0.001	4	2020/09/07	3	1	0	0	0
——	0.001	0.002	0.001	0.002	4	2020/12/08	4	0	0	0	0
——	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
——	——	0.01	0.01	0.01	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.01	0.01	0.01	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	11	11	11	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
34	55	55	9	19	12	2021/03/08	10	1	1	0	0
——	91	94	75	85	4	2020/12/08	0	0	4	0	0
——	200	200	120	140	4	2021/03/08	0	0	4	0	0
——	——	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
——	——	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満	12	2020/11/13	12	0	0	0	0
7.1	7.0	7.3	6.9	7.1	12	2020/09/07	——	——	——	——	——
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	2021/03/08	——	——	——	——	——
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	2021/03/08	——	——	——	——	——
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	2021/03/08	12	0	0	0	0
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	2021/03/08	12	0	0	0	0
0.45	0.50	——	——	——	0	——	——	——	——	——	——
5.9	6.1	——	——	——	0	——	——	——	——	——	——

水質検査結果一覧表

検査対象範囲：2020/04/01～2021/03/31

事業体名		関川村		系統名		関川村簡易水道 浄水 田麦千刈配水区 No.1 給水系 田麦ふれあい自然の家							
検査項目	基準値	単位	検体受入日	2020/04/02	2020/05/08	2020/06/08	2020/07/13	2020/08/12	2020/09/07	2020/10/16	2020/11/13	2020/12/08	2021/01/15
			受付番号	202000095-006-CAB	202002012-006-CAB	202003056-006-CAC	202004273-006-CAB	202005058-006-CAB	202005742-006-CAA	202007134-006-CAB	202007848-006-CAB	202008555-006-CAC	202009359-006-CAB
		採取日		令和2年4月2日	令和2年5月8日	令和2年6月8日	令和2年7月13日	令和2年8月12日	令和2年9月7日	令和2年10月16日	令和2年11月13日	令和2年12月8日	令和3年1月15日
一般細菌	100以下	/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.002	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.08未満	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
ベンゼン	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
塩素酸	0.6以下	mg/l	—	—	0.06未満	—	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—
クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
クロロホルム	0.06以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	—	—	0.003未満	—	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	—	—	0.001	—	—	—	0.002	—	—	0.002	—
臭素酸	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	—	—	0.001	—	—	—	0.003	—	—	0.003	—
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	—	—	0.003未満	—	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	0.001	—	—	0.001未満	—
ブロモホルム	0.09以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001	—
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	—	—	0.008未満	—	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.03未満	—	—	—	—
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—
塩化物イオン	200以下	mg/l	10	10	9	8	8	8	8	7	7	7	8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—
蒸発残留物	500以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	54	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—
フェノール類	0.005以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—
有機物(TOC)	3以下	mg/l	0.2	0.2未満	0.2未満	0.3	0.3	0.3	0.2未満	0.2	0.2	0.2未満	0.2未満
pH値	5.8～8.6	-	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6
味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	****	mg/l	0.30	0.45	0.40	0.30	0.40	0.40	0.55	0.30	0.35	0.35	0.35
水温	****	℃	8.0	12.0	17.2	20.3	24.0	25.0	25.0	18.2	11.6	10.0	4.6

2021/02/08 202010013-006-CAB 令和3年2月8日	2021/03/08 202010745-006-CAC 令和3年3月8日										
		最大値	最小値	平均値	実施数	検査値最大受付日	1/10以下	1/10~1/5以下	1/5~1/2以下	1/2~基準値	基準値超過
0	0	0	0	0	12	2021/03/08	12	0	0	0	0
検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	12	2021/03/08	———	———	———	———	———
———	———	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	———	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	———	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	———	0.002	0.002	0.002	1	2020/09/07	0	1	0	0	0
———	———	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
———	———	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
———	———	0.6	0.6	0.6	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	———	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	———	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	———	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	———	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	———	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	———	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	———	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	———	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	———	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
———	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
———	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
———	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
———	0.002	0.002	0.001	0.002	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
———	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
———	0.003	0.003	0.001	0.003	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
———	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
———	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	4	2020/09/07	4	0	0	0	0
———	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
———	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
———	———	0.01	0.01	0.01	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	———	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	———	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	———	0.02	0.02	0.02	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	———	8	8	8	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	———	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
10	11	11	7	9	12	2021/03/08	12	0	0	0	0
———	———	21	21	21	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	———	54	54	54	1	2020/09/07	0	1	0	0	0
———	———	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	———	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	———	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	———	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	———	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満	12	2020/08/12	12	0	0	0	0
6.4	6.5	6.7	6.4	6.6	12	2020/09/07	———	———	———	———	———
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	2021/03/08	———	———	———	———	———
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	2021/03/08	———	———	———	———	———
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	2021/03/08	12	0	0	0	0
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	2021/03/08	12	0	0	0	0
0.35	0.30	———	———	———	0	———	———	———	———	———	———
3.0	4.3	———	———	———	0	———	———	———	———	———	———

水質検査結果一覧表

検査対象範囲：2020/04/01～2021/03/31

事業体名		関川村		系統名		関川村簡易水道 浄水 金丸・ハツロ配水区 ハツロ地区No.1 給水系 ハツロ集落センター								
検査項目	基準値	単位	検体受入日	2020/04/02	2020/05/08	2020/06/08	2020/07/13	2020/08/12	2020/09/07	2020/10/16	2020/11/13	2020/12/08	2021/01/15	
			受付番号	202000095-005-CAB	202002012-005-CAB	202003056-005-CAC	202004273-005-CAB	202005058-005-CAB	202005742-005-CAA	202007134-005-CAB	202007848-005-CAB	202008555-005-CAC	202009359-005-CAB	
				採取日	令和2年4月2日	令和2年5月8日	令和2年6月8日	令和2年7月13日	令和2年8月12日	令和2年9月7日	令和2年10月16日	令和2年11月13日	令和2年12月8日	令和3年1月15日
一般細菌	100以下	/ml	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	0.002	—	—	—	0.004	—	—	0.001未満	—	
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	
六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.11	—	—	—	—	
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	
ベンゼン	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	
塩素酸	0.6以下	mg/l	—	—	0.16	—	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	
クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	—	—	0.002未満	—	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	
クロロホルム	0.06以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	—	—	0.003未満	—	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	—	—	0.001	—	—	—	0.003	—	—	0.002	—	
臭素酸	0.01以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	
総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	—	—	0.001	—	—	—	0.005	—	—	0.003	—	
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	—	—	0.003未満	—	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	0.001	—	—	0.001未満	—	
ブロモホルム	0.09以下	mg/l	—	—	0.001未満	—	—	—	0.001	—	—	0.001	—	
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	—	—	0.008未満	—	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	—	—	0.06	—	—	—	0.07	—	—	0.09	—	
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.10	—	—	—	—	
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	
塩化物イオン	200以下	mg/l	11	11	9	9	11	11	9	8	9	10	11	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	
蒸発残留物	500以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	78	—	—	—	—	
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	
ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.00001未満	—	—	—	—	
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.00001未満	—	—	—	—	
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	
フェノール類	0.005以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	
有機物(TOC)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2	0.2	0.2	0.2未満	0.2	0.3	0.2未満	0.2未満	
pH値	5.8～8.6	-	6.3	6.3	6.1	6.3	6.3	6.3	6.3	6.2	6.3	6.2	6.1	
味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5以下	度	1.3	0.6	1.0	1.3	2.3	0.9	1.9	1.9	1.3	1.0		
濁度	2以下	度	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1	
残留塩素	****	mg/l	0.55	0.35	0.15	0.25	0.30	0.40	0.40	0.25	0.40	0.55		
水温	****	℃	8.6	11.6	18.3	20.8	24.8	27.0	19.7	12.3	10.3	4.0		

2021/02/08 202010013-005-CAB 令和3年2月8日	2021/03/08 202010745-005-CAC 令和3年3月8日	最大値	最小値	平均値	実施数	検査値最大受付日	1/10以下	1/10~1/5以下	1/5~1/2以下	1/2~基準値	基準値超過
0	0	1	0	0	12	2020/08/12	12	0	0	0	0
検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	12	2021/03/08	———	———	———	———	———
———	———	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	———	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	———	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	0.001未満	0.004	0.001未満	0.002	4	2020/09/07	2	1	1	0	0
———	———	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
———	———	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
———	———	0.2	0.2	0.2	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	———	0.11	0.11	0.11	1	2020/09/07	0	1	0	0	0
———	———	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	———	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	———	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	———	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	———	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	———	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	———	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	———	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	0.06未満	0.16	0.06未満	0.06未満	4	2020/06/08	3	0	1	0	0
———	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
———	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
———	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
———	0.001未満	0.003	0.001未満	0.002	4	2020/09/07	4	0	0	0	0
———	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
———	0.001未満	0.005	0.001未満	0.002	4	2020/09/07	4	0	0	0	0
———	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
———	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	4	2020/09/07	4	0	0	0	0
———	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	4	2020/12/08	4	0	0	0	0
———	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	2021/03/08	4	0	0	0	0
———	———	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	———	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	0.06	0.09	0.06	0.07	4	2020/12/08	0	2	2	0	0
———	———	0.10	0.10	0.10	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	———	13	13	13	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	———	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
13	13	13	8	10	12	2021/03/08	12	0	0	0	0
———	———	29	29	29	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	———	78	78	78	1	2020/09/07	0	1	0	0	0
———	———	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	———	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	———	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	———	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
———	———	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	2020/09/07	1	0	0	0	0
0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満	12	2020/11/13	12	0	0	0	0
6.2	6.3	6.3	6.1	6.2	12	2021/03/08	———	———	———	———	———
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	2021/03/08	———	———	———	———	———
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	2021/03/08	———	———	———	———	———
0.9	0.8	2.3	0.6	1.3	12	2020/08/12	0	6	6	0	0
0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	12	2020/11/13	12	0	0	0	0
0.40	0.55	———	———	———	0	———	———	———	———	———	———
3.0	4.5	———	———	———	0	———	———	———	———	———	———

水質検査結果一覧表

検査対象範囲：2020/04/01～2021/03/31

事業体名	関川村	系統名	関川村簡易水道 原水 関川配水区 No.1 原水系 第1 水源地
------	-----	-----	----------------------------------

検査項目	基準値	単位	検体受入日	最大値	最小値	平均値	実施数	検査値最大受付日	1 / 1 0 以下	1 / 1 0 ~ 1 / 5 以下	1 / 5 ~ 1 / 2 以下	1 / 2 ~ 基準値	基準値超過
			受付番号 採取日										
一般細菌	100以下	/ml	2020/08/26 202005399-001-CAA 令和2年8月26日	1	1	1	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	/100ml		検出しない	検出しない	検出しない	1	2020/08/26	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
六価クロム化合物	0.02以下	mg/l		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l		0.5	0.5	0.5	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
四塩化炭素	0.002以下	mg/l		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
ベンゼン	0.01以下	mg/l		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
塩素酸	0.6以下	mg/l		—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	0.02以下	mg/l		—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	0.06以下	mg/l		—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l		—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l		—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
臭素酸	0.01以下	mg/l		—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	0.1以下	mg/l		—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l		—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l		—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム	0.09以下	mg/l		—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l		—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l		0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l		12	12	12	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
塩化物イオン	200以下	mg/l		11	11	11	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l		23	23	23	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
蒸発残留物	500以下	mg/l		61	61	61	1	2020/08/26	0	1	0	0	0
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
ジェオスミン	0.00001以下	mg/l		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
フェノール類	0.005以下	mg/l		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
有機物(TOC)	3以下	mg/l		0.2未満	0.2未満	0.2未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
pH値	5.8～8.6	-		6.3	6.3	6.3	1	2020/08/26	—	—	—	—	—
味	異常でないこと	-		—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
臭気	異常でないこと	-		異常なし	異常なし	異常なし	1	2020/08/26	—	—	—	—	—
色度	5以下	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
濁度	2以下	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
残留塩素	****	mg/l		—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
水温	****	℃		13.4	—	—	0	—	—	—	—	—	—

水質検査結果一覧表

検査対象範囲：2020/04/01～2021/03/31

事業体名	関川村	系統名	関川村簡易水道 原水 関川配水区 No.2 原水系 第2 水源地
------	-----	-----	----------------------------------

検査項目	基準値	単位	検体受入日	検体受入日	受付番号	採取日	2020/08/26 202005399-002-CAA 令和2年8月26日	最大値	最小値	平均値	実施数	検査値最大受付日	1 / 1 0 以下	1 / 1 0 ~ 1 / 5 以下	1 / 5 ~ 1 / 2 以下	1 / 2 ~ 基準値	基準値超過
			0														
一般細菌	100以下	/ml	0	0				0	0	0	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない				検出しない	検出しない	検出しない	1	2020/08/26	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満				0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	0.00005未満				0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満				0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満				0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.7	0.7				0.7	0.7	0.7	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.08	0.08				0.08	0.08	0.08	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.04	0.04				0.04	0.04	0.04	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満				0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満				0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満				0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満				0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
塩素酸	0.6以下	mg/l	—	—				—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	—	—				—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	0.06以下	mg/l	—	—				—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	—	—				—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/l	—	—				—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
臭素酸	0.01以下	mg/l	—	—				—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	—	—				—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	—	—				—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	—	—				—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム	0.09以下	mg/l	—	—				—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	—	—				—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満				0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満				0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	0.03未満				0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満				0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	21	21				21	21	21	1	2020/08/26	0	1	0	0	0
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満				0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
塩化物イオン	200以下	mg/l	17	17				17	17	17	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	25	25				25	25	25	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
蒸発残留物	500以下	mg/l	88	88				88	88	88	1	2020/08/26	0	1	0	0	0
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満				0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満				0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満				0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
有機物(TOC)	3以下	mg/l	0.2	0.2				0.2	0.2	0.2	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
pH値	5.8~8.6	-	6.2	6.2				6.2	6.2	6.2	1	2020/08/26	—	—	—	—	—
味	異常でないこと	-	—	—				—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	1	2020/08/26	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満				0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満				0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
残留塩素	****	mg/l	****	—				—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
水温	****	°C	14.3	—				—	—	—	0	—	—	—	—	—	—

水質検査結果一覧表

検査対象範囲：2020/04/01～2021/03/31

事業体名	関川村	系統名	関川村簡易水道 原水 女川配水区 No.1 原水系 水源地
------	-----	-----	-------------------------------

検査項目	基準値	単位	検体受入日	最大値	最小値	平均値	実施数	検査値最大受付日	1/10以下	1/10～1/5以下	1/5～1/2以下	1/2～基準値	基準値超過
			受付番号 採取日										
一般細菌	100以下	/ml	2020/08/26 202005399-003-CAA 令和2年8月26日	2	2	2	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	/100ml		検出しない	検出しない	検出しない	1	2020/08/26	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
六価クロム化合物	0.02以下	mg/l		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l		0.7	0.7	0.7	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l		0.08	0.08	0.08	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
四塩化炭素	0.002以下	mg/l		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
ベンゼン	0.01以下	mg/l		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
塩素酸	0.6以下	mg/l		—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	0.02以下	mg/l		—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	0.06以下	mg/l		—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l		—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/l		—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
臭素酸	0.01以下	mg/l		—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	0.1以下	mg/l		—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l		—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/l		—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
ブromホルム	0.09以下	mg/l		—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l		—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l		0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l		0.01	0.01	0.01	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l		10	10	10	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
塩化物イオン	200以下	mg/l		8	8	8	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l		22	22	22	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
蒸発残留物	500以下	mg/l		63	63	63	1	2020/08/26	0	1	0	0	0
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
ジェオスミン	0.00001以下	mg/l		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
フェノール類	0.005以下	mg/l		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
有機物(TOC)	3以下	mg/l		0.4	0.4	0.4	1	2020/08/26	0	1	0	0	0
pH値	5.8～8.6	-		6.1	6.1	6.1	1	2020/08/26	—	—	—	—	—
味	異常でないこと	-		—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
臭気	異常でないこと	-		異常なし	異常なし	異常なし	1	2020/08/26	—	—	—	—	—
色度	5以下	度		0.5	0.5	0.5	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
濁度	2以下	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
残留塩素	****	mg/l		—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
水温	****	℃		17.4	—	—	0	—	—	—	—	—	—

水質検査結果一覧表

検査対象範囲：2020/04/01～2021/03/31

事業体名	関川村	系統名	関川村簡易水道 原水 片貝・沼配水区 No.1 原水系 浄水場
------	-----	-----	---------------------------------

検査項目	基準値	単位	検体受入日	最大値	最小値	平均値	実施数	検査値最大受付日	1/10以下	1/10～1/5以下	1/5～1/2以下	1/2～基準値	基準値超過
			受付番号 採取日										
一般細菌	100以下	/ml	2020/08/26 202005399-004-CAA 令和2年8月26日	7	7	7	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	/100ml		検出しない	検出しない	検出しない	1	2020/08/26	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l		0.0004	0.0004	0.0004	1	2020/08/26	0	1	0	0	0
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
六価クロム化合物	0.02以下	mg/l		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l		0.4	0.4	0.4	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
四塩化炭素	0.002以下	mg/l		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
ベンゼン	0.01以下	mg/l		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
塩素酸	0.6以下	mg/l		—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	0.02以下	mg/l		—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	0.06以下	mg/l		—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l		—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l		—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
臭素酸	0.01以下	mg/l		—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	0.1以下	mg/l		—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l		—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l		—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム	0.09以下	mg/l		—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l		—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l		0.01	0.01	0.01	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l		0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l		7	7	7	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
塩化物イオン	200以下	mg/l		8	8	8	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l		16	16	16	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
蒸発残留物	500以下	mg/l		48	48	48	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
ジェオスミン	0.00001以下	mg/l		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
フェノール類	0.005以下	mg/l		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
有機物(TOC)	3以下	mg/l		0.2	0.2	0.2	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
pH値	5.8～8.6	-		6.1	6.1	6.1	1	2020/08/26	—	—	—	—	—
味	異常でないこと	-		—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
臭気	異常でないこと	-		異常なし	異常なし	異常なし	1	2020/08/26	—	—	—	—	—
色度	5以下	度		0.6	0.6	0.6	1	2020/08/26	0	1	0	0	0
濁度	2以下	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
残留塩素	****	mg/l		—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
水温	****	℃		15.9	—	—	0	—	—	—	—	—	—

水質検査結果一覧表

検査対象範囲：2020/04/01～2021/03/31

事業体名	関川村	系統名	関川村簡易水道 原水 金丸・八ツ口配水区 金丸地区No.1原水系 水源井戸
------	-----	-----	---------------------------------------

検査項目	基準値	単位	検体受入日	2020/08/26 202005399-005-CAA 令和2年8月26日	検出しない	検出しない	検出しない	実施数	検査値最大受付日	1/10以下	1/10～1/5以下	1/5～1/2以下	1/2～基準値	基準値超過
			受付番号 採取日											
一般細菌	100以下	/ml	0	0	0	0	1	2020/08/26	1	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1	2020/08/26	1	0	0	0	0	0
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0	0
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0	0
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001	0.001	0.001	0.001	1	2020/08/26	1	0	0	0	0	0
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0	0
六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	1	2020/08/26	1	0	0	0	0	0
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0	0
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0	0
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0	0
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0	0
ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0	0
塩素酸	0.6以下	mg/l	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	0.06以下	mg/l	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム	0.09以下	mg/l	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0	0
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0	0
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0	0
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0	0
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	10	10	10	10	1	2020/08/26	1	0	0	0	0	0
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0	0
塩化物イオン	200以下	mg/l	11	11	11	11	1	2020/08/26	1	0	0	0	0	0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	13	13	13	13	1	2020/08/26	1	0	0	0	0	0
蒸発残留物	500以下	mg/l	50	50	50	50	1	2020/08/26	1	0	0	0	0	0
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0	0
ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0	0
フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0	0
有機物(TOC)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0	0
pH値	5.8～8.6	-	5.7	5.7	5.7	5.7	1	2020/08/26	1	0	0	0	0	0
味	異常でないこと	-	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	2020/08/26	1	0	0	0	0	0
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0	0
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0	0
残留塩素	****	mg/l	****	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—
水温	****	℃	17.0	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—

水質検査結果一覧表

検査対象範囲：2020/04/01～2021/03/31

事業体名	関川村	系統名	関川村簡易水道 原水 田麦千刈配水区 No.1 原水系 水源井戸
------	-----	-----	----------------------------------

検査項目	基準値	単位	検体受入日	検出する	検出する	検出する	実施数	検査値最大受付日	1/10以下	1/10～1/5以下	1/5～1/2以下	1/2～基準値	基準値超過
			2020/08/26 202005399-007-CAA 令和2年8月26日										
一般細菌	100以下	/ml	1	1	1	1	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出する	検出する	検出する	1	1	2020/08/26	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.6	0.6	0.6	0.6	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
塩素酸	0.6以下	mg/l	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	0.06以下	mg/l	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
臭素酸	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム	0.09以下	mg/l	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	7	7	7	7	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
塩化物イオン	200以下	mg/l	8	8	8	8	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	20	20	20	20	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
蒸発残留物	500以下	mg/l	50	50	50	50	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
有機物(TOC)	3以下	mg/l	0.2	0.2	0.2	0.2	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
pH値	5.8～8.6	-	6.2	6.2	6.2	6.2	1	2020/08/26	—	—	—	—	—
味	異常でないこと	-	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	2020/08/26	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	2020/08/26	1	0	0	0	0
残留塩素	****	mg/l	****	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
水温	****	℃	17.2	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—