

令和 6 年度 農村文化交流センターの～む省エネ改修（空調設備更新）工事		調 査		
		設 計		
工 事 番 号		施 工 地		
脱炭工第4号		岩船郡関川村大字 下関 地内		
	実 施 ・ 元		変 更	
設 計 額	円		円	
契 約 額 (内消費税額)	円 (円)		円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 日間 又は 完成期限 令和 7 年 1 月 31 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 令和 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	既存空調機器の高効率化工事 一式		変 更 設計概要	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

機械設備工事						
機械設備工事		1. 空調設備		(1)機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【機器】						
空冷式ヒートポンプ式 パッケージエアコン Acp-1	天井埋込ダクト型 冷房能力20.0kW 暖房能力22.4kW フィルターボックス, ロンダフィルター	1	組			
空冷式ヒートポンプ式 パッケージエアコン Acp-2	天カセ4方向 冷房能力12.5kW 暖房能力14.0kW 化粧バネ	1	組			
空冷式ヒートポンプ式 パッケージエアコン Acp-3	天カセ4方向 冷房能力12.5kW 暖房能力14.0kW 化粧バネ	1	組			
空冷式ヒートポンプ式 パッケージエアコン Acp-4	天カセ4方向 冷房能力10.0kW 暖房能力11.2kW 化粧バネ	1	組			
空冷式ヒートポンプ式 パッケージエアコン Acp-5	天カセ4方向 冷房能力4.0kW 暖房能力4.5kW 化粧バネ	1	組			
空冷式ヒートポンプ式 パッケージエアコン Acp-6	天カセ4方向 冷房能力3.6kW 暖房能力4.0kW 化粧バネ	1	組			
【搬入・据付】						
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.1	t			
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	0.1	t			
パッケージ形空気調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 20.0kW以下	1	台			
パッケージ形空気調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 20.0kW以下	1	台			
パッケージ形空気調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 12.5kW以下	1	台			
パッケージ形空気調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 12.5kW以下	1	台			
パッケージ形空気調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 12.5kW以下	1	台			
パッケージ形空気調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 12.5kW以下	1	台			
パッケージ形空気調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 10.0kW以下	1	台			
パッケージ形空気調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 10.0kW以下	1	台			
パッケージ形空気調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 4.0kW以下	1	台			
パッケージ形空気調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 4.0kW以下	1	台			

[illegible]

[illegible]

[illegible]