

関川診療所・保健センター省エネ改修（照明設備LED化）工事

番 号	図 面 名 称	縮尺 (A1)
E-01	電気設備工事特記仕様書 (1)	N. S
E-02	電気設備工事特記仕様書 (2)	N. S
E-03	照明設備姿図	N. S
E-04	電灯設備 平面図 (改修後)	1/100
E-05	電灯設備 平面図 (改修前)	1/100

章	項目	特記事項	根拠項目
25 追加特記事項	1 公共事業労務費調査 2 工事監理方式 3 適用基準等 4 総合図 5 工事成績評定 6 アスベスト含有の建材 7 中間技術検査	※ 協力する。 共同監理 ・ あり ※ なし ・ 宮崎工事電子納品要領(案) (国土交通省大臣官房官庁営繕部営繕計画課監修) ※ 工事運行マニュアル(新潟県土木部都市局営繕課作成) ※ 作成する ・ 作成しない 受注者は、工事成績評定の対象となる工事施工において、自ら立案し実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了までに所定の様式により提出することができる。(様式等は工事運行マニュアルによる。) アスベスト含有の建材は使用しない。 ただし、やむを得ずアスベスト含有建材を使用する場合は事前に監督員と協議を行うこと。 低入札価格調査基準価格を下回った額で契約となった場合は、中間技術検査を1回実施する。 検査時期については、工事現場着手前に監督員と協議すること。	

＜表－1＞ 設計用標準水平精度

設置場所	機器種別	「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説 令和3年版」建築設備の耐震設計による			
		・ 特定の施設（ ・ 甲類 ・ 乙類 ）		・ 一般の施設（ ・ 乙類 ）	
		重要機器	一般機器	重要機器	一般機器
上層階	機 器	2. 0	1. 5	1. 5	1. 0
屋上及び屋根	防振支持の機器	2. 0	2. 0	2. 0	1. 5
	機 器	1. 5	1. 0	1. 0	0. 6
中間階	防振支持の機器	1. 5	1. 5	1. 5	1. 0
	機 器	1. 0	0. 6	0. 6	0. 4
地下・1階	防振支持の機器	1. 0	1. 0	1. 0	0. 6

重要機器： ・ 配電盤 ・ 発電装置 ・ 直流電源装置 ・ 交流無停電電源装置
・ 交換機 ・ 火災報知受信機 ・ 中央監視装置 ・
上層階の定義： 2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層2階、10～12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。

＜表－2＞ あと施工アンカー

1 共通事項	(1) 既設の「ナット及びワッシャー」は原則として使用しない。やむを得ず既設の「ナット及びワッシャー」を再利用する場合は、状態及び強度をよく確認し、十分に清掃してから使用する。また、引張強度の確認試験については次による。 () (2) あと施工ワッシャーについては機械設備工事標準図（施工19）による。 (3) 穿孔作業には、専用「ドリル、振動ドリルやハンマードリル等」を使用し、必要埋設深さを確保するため、穿孔深さの「ドリル」への表示や「トリガ」付き「ドリル」の使用等を行う。
2 重要機器用のあと施工ワッシャー	(1) 重要機器の耐震固定等に使用するあと施工ワッシャーは金属拡張ワッシャー又は接着系ワッシャーとし、耐震計算にて選定を行う。 (2) 金属拡張ワッシャーの仕様は、次による。 (ア) 金属拡張ワッシャーは、(社)日本建築あと施工ワッシャー協会の金属系あと施工ワッシャー品質性能判定表の性能を満足する製品とする。 (イ) 金属拡張ワッシャーの「トリガ」方式は、図示による。図示がなければ、本体打込み式とする。 (ウ) 金属拡張ワッシャー本体の径及び埋め込み深さは、図示による。 (エ) 「ドリル」筋の種類、径及び長さは図示による。 (3) 接着系ワッシャーの仕様は、次による。なお、次により施工が困難な場合は、監督員と相談すること。 (ア) 接着系ワッシャーは、(社)日本建築あと施工ワッシャー協会の接着系あと施工ワッシャー品質性能判定表の性能を満足する製品とする。 (イ) 接着系ワッシャーは、「ドリル」仕様とし、接着剤の材質及び「ドリル」の種類は図示による。 (ウ) 接着系ワッシャーの埋込深さ及び許容引張荷重については、機械設備工事標準図（施工19）による。 (4) あと施工ワッシャーの施工には、工事内容に相応した施工の指導を行うあと施工ワッシャー技術管理士又は主任技士を置く。 (5) あと施工ワッシャー作業における技能者は、あと施工ワッシャー工事の施工に関する十分な経験と技能を有する主任技士又は第1・2種あと施工ワッシャー施工士とする。 (6) あと施工ワッシャーの撤去は、専用の工具を使用し、構造物に影響を与えないようにすること。

＜表－3＞ 用語の説明

(1) 「撤去」とは、既存物を壊し取ること。
(2) 「取外し」とは、再使用を考慮して、丁寧に外すこと。
(3) 「撤去・新設」とは、既存物を撤去し、新たな物を設置すること。
(4) 「取外し・再取付」とは、既存物を取外し、同じ物を取付けること。 [I-1.4.3]
(5) 「備品移動」とは、工事の施工に支障となる備品を一時的な場所に保管し、工事終了後に元の場所に戻すこと。

＜表－4＞ 発生材の処理等

1. 再生資材の利用					
下表資材の使用に際し、再生資材を利用すること。					
再生資材名	規格	使用箇所	再資源化施設名・所在地	備 考	

2. 建設発生土の利用					
盛土等に使用する発生土は、下表の工事からの建設発生土を利用すること。					
発注機関	工事名	発生場所	施工会社名・連絡先	備 考	

3. 建設発生土の搬出					
工事の施工により発生する建設発生土は、下表の場所に搬出すること。					
受入工事名／施設名称	工事場所／施設所在地	連絡先	仮置場所の有無	備 考	











4. 建設廃棄物の搬出					
工事の施工により発生する廃棄物は、下表の場所に搬出するものとし精算している。					
搬出する廃棄物名	処理施設名称	施設所在地	連絡先	備 考	

上表は精算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。
ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。
5. 建設リサイクル法の対象建設工事において、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、同法第18条に基づき再資源化等完了報告書を提出すること。
6. 自ら産業廃棄物を運搬・処分する以外は、委託契約書の写しを提出すること。
7. 協議について
建設工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、上記の指定や条件にうがたい場合は、速やかに監督員に報告し、協議すること。

＜表－5＞工事区分表
注) 原則○印を適用する。
ただし、横数記載してある項目についての区分はその項目を必要とする施工者に適用する。

項 目		建	電	空	衛	医			備 考
躯体関係									
1. RC造（梁・壁・床）の貫通孔・開口部	貫通「X」-「P」材及び取付け	○	○	○	○	○			
	補強を要する型枠材及び取付け	○	○	○	○	○			
	補強を要しない型枠材及び取付け	○	○	○	○	○			防火区画、防煙区画
	貫通孔・開口部の重出し	○	○	○	○	○			防火区画、防煙区画
2. S・SRC造・はり貫通口	貫通孔・開口部の補強	○							
	「X」-「P」型枠の穴埋め	○	○	○	○	○			
	S・SRC造貫通鋼管鋼管「X」-「P」・補強	○							
	使用された「X」-「P」の穴埋め	○	○	○	○	○			
3. 設備機器の基礎	予備「X」-「P」の穴埋め	○	○	○	○	○			
	建築設計図に記入のあるもの	○							
	室内の基礎（建築設計図に記入のないもの）		○	○	○				
	屋外・屋上の基礎	○							
	屋上基礎で埋えつぎに「P」かしない軽微なもの		○	○	○				
	機器取付け用「P」・屋台		○	○	○				
仕 上 げ 関 係									
軽鉄天井・壁下地	補強を用いる「ドリ」の切り込み及び下地の補強	○							
	補強を用いない「ドリ」の切り込み		○	○	○				
	開口部の重出し		○	○	○				
電 気 関 係									
電気配管配線	機器付属の制御盤以降の配管配線（接地線共）			○	○				二次側
	機器付属の制御盤への電源供給配管配線		○						一次側
	機器と付属操作「X」の取付け及び渡り配管配線			○	○				
その他（工事区分を特に間違えやすい項目）									
天井材の取外し再取付	各種配管配線作業用	○	△	△	△				小規模は監督員と協議
	各種配管配線作業用	○	△	△	△				小規模は監督員と協議
床はつり補修	各種配管配線作業用	○	△	△	△				
	各種配管配線作業用	○	△	△	△				
流し台・ガス台便所手洗いカウンター		○							衛生陶器は衛生設備
洗面化粧台				○					
誘導標識		○							誘導灯は電気設備
ガス漏れ警報器24時間監視				○					ガス漏れ火災警報設備は電気設備
機器納入	機器納入			○					
	取付		○						
湯沸器	機器納入			○					
	取付		○						
湯沸器	機器納入			○					
	取付		○						
上記以外換気扇スイッチ	機器納入・取付		○						

＜表－6＞機器取付高			
機器取付高は、下表を標準とする。ただし、監督員の指示により変更ことがある。			
名称	測点	取付高（mm）	
電力共通	取引用計器	地上・上端	※ 2,000
	引込開閉器	〃	※ 1,800
電 灯	分電盤	床上・中心	※ 1,500（上端1,900以下）
	タンブラスイッチ（一般）	〃	※ 1,300
	〃（身障者用）	〃	※ 900～1,000
	コンセント（一般）	〃	※ 300
	〃（和室）	〃	※ 200
	〃（台所）	台上・中心	※ 150
	ブラケット（一般）	床上・中心	※ 2,100
	〃（踊場）	床上・中心	※ 2,500
	〃（鏡上）	鏡端・中心	※ 150
	〃（浴室）	床上・中心	※ 天井高×0.9
動力	非常照明器具用遮断器	-	※ 1,200
	避難口誘導灯	床上・下端	※ 1,500以上
	廊下通路誘導灯	床上・上端	※ 1,000以下
電 話	壁掛型制御盤	床上・中心	※ 1,500
	手元開閉器	〃	※ 2,500（上端1,900以下）
	操作スイッチ・押ボタン	〃	※ 1,300
時 計	室内端子盤	床上・下端	※ 300
	中間端子盤	床上・中心	※ 1,500
	保安器箱	〃	※ 天井高×0.9
	壁付位置ボックス（一般）	床上・中心	※ 300
拡 声	〃（和室）	〃	※ 200
	壁掛形観時計	床上・中心	※ 1,500（上端1,900以下）
	予時計	〃	※ 天井高×0.9
	壁掛形スピーカー	床上・中心	※ 天井高×0.9
表示・電鈴	壁付音量調整器	〃	※ 1,300
	表示盤	床上・中心	※ 天井高×0.9
	壁付発信器	〃	※ 1,300
	ブザー・ベル	〃	※ 天井高×0.9
インターホン	押ボタン（一般）	〃	※ 1,300
	〃（身障者用）	〃	900～1,000
テ レ ビ	壁付インターホン	床上・中心	※ 1,300
	身体障害者用	〃	※ 1,000
	壁付位置ボックス（一般）	〃	※ 300
	〃（和室）	〃	※ 200
火 災 報 知 器	機器収容箱	床上・中心	※ 1,500
	テレビアウトレット（一般）	〃	※ 300
	〃（和室）	〃	※ 200
	受信機・副受信機	床上・操作部	※ 800～1,500
ガス警報器	専用総合盤	床上・中心	※ 1,300
	発信器	〃	※ 2,300
	ベル	〃	※ 2,100
	消火栓・表示灯	〃	※ 1,500
ガス警報器	試験器	〃	※ 1,500
	ＬＰガス用	床上・上端	※ 300以内
ガス警報器	都市ガス用	天井面・下端	※ 300以内

A 4 2 Dシリーズ増込型40形 グレアセーブライトバー W300		A 3 2 2 Dシリーズ増付型40形 Dスタイル W230		B 3 2 2 Dシリーズ増込型40形 下照開放型 W220		C 2 2 Dシリーズ増込型20形 下照開放型 W300		C 4 1 Dシリーズ増込型40形 下照開放型 W150		C 4 2 Dシリーズ増込型40形 下照開放型 W300	
											
相当品		相当品		相当品		相当品		相当品		相当品	
パナソニック XLLX4800VANTLE8		パナソニック XFLX4800DENTLE8		パナソニック XFLX4800DENTLE8		パナソニック XLLX4800DENTLE8		パナソニック XFLX4800DENTLE8		パナソニック XFLX4800DENTLE8	
C 4 2 -1		C 4 2 -2		C 4 2 R		D 3 0		D 3 0'		D 4 1	
											
相当品		相当品		相当品		相当品		相当品		相当品	
パナソニック NNLX482733J1NLEL4800DENTLE8		パナソニック NNLX482733J1NLEL4800DENTLE8		パナソニック XFLX4800DENTLE8		パナソニック XLLX4800DENTLE8		パナソニック XFLX4800DENTLE8		パナソニック XFLX4800DENTLE8	
D 4 2 Dシリーズ増付型40形 Dスタイル W230		E 2 0 1 LED高演色マラーライト W620		J 1 1 LED6W 標準灯		F LEDスクエアベースライト FL20形×5灯標準 増込型		G Dシリーズ増付型40形 グレアセーブライトバー スリムベース		H シーリングライト	
											
相当品		相当品		相当品		相当品		相当品		相当品	
パナソニック XFLX4800DENTLE8		パナソニック NNLX482733J1NLEL4800DENTLE8		パナソニック NNLX482733J1NLEL4800DENTLE8		パナソニック XFLX4800DENTLE8		パナソニック XLLX4800DENTLE8		パナソニック XFLX4800DENTLE8	
1 Dシリーズ増込型40形 下照開放型 W190		J 4 Dシリーズ標準灯 40形 下照開放 W220 リモコン付色温度検知機能付		K LED電球φ 8W×1 シーリングライト		第1次A 蓄電池内蔵型防炎用LED 標準 (増込±230形) ライトユニット		第1次B 蓄電池内蔵型防炎用LED 標準 (増込300形) ライトユニット		第1次C 蓄電池内蔵型防炎用LED 標準検知送信機	
											
相当品		相当品		相当品		相当品		相当品		相当品	
パナソニック XFLX4800DENTLE8		パナソニック XLLX4800DENTLE8		パナソニック NNLX482733J1NLEL4800DENTLE8		パナソニック XFLX4800DENTLE8		パナソニック XLLX4800DENTLE8		パナソニック XFLX4800DENTLE8	
						第2次A VSB40×2303×D1UG4400A/7N-NB4		第2次B VSB40×2303×D1UG4400A/7N-NB4		第2次C RSG202	
										</	

